



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2023B01D01761

委托单位: 浙江悦茂科技发展有限公司



样品名称: HDPE 管件电熔管箍

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2023B01D01761



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2023B01D01761

第 1 页 共 2 页

样品名称	HDPE 管件电熔管箍	检测类别	委托检测
委托单位	浙江悦茂科技发展有限公司	商 标	悦茂
生产单位	浙江悦茂科技发展有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2023 年 12 月 07 日	样品数量	管件 3 个 原料 50g
生产日期 /批号	2023 年 12 月 05 日	型号规格	dn110
检测依据	各检测项目检测依据详见 数据页。	检测日期	2024 年 01 月 04 日 -05 日
判定依据	CJ/T 250-2018 《建筑排水用高密度聚乙烯 (HDPE) 管材及管件》		
检测项目	1、颜色 2、外观 3、尺寸 4、熔体质量流动速率		
检测结论	<p>*经检测, 送检样品所检项目的检测结果符合 CJ/T 250-2018 《建筑排水用高密度聚乙烯 (HDPE) 管材及管件》的技术要求。检测结果见数据页。*</p> <p>签发日期: 2024 年 01 月 10 日 (检测专用章) 检测专用章 11010510151921</p>		
附注:	(此处空白)		

批 准: 林文

审 核: 李国光

编 制: 张娟

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司

国家建筑材料测试中心

检测 报 告

报告编号: WT2023B01D01761

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	颜色		管件颜色为黑色, 色泽应均匀一致。	颜色为黑色, 色泽均匀一致。	符合	CJ/T 250-2018 7.2
2	外观		管件的内外表面应清洁、光滑, 不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。	内外表面清洁、光滑, 无气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。	符合	
3	尺寸 (mm)	承插嵌入深度	≥ 28	最小 35.80	符合	CJ/T 250-2018 7.3 GB/T 8806-2008
		熔融段长度	≥ 15	最小 15.20	符合	
4	熔体质量流动速率	5kg 190°C	$0.2\text{g}/10\text{min} \leq \text{MFR} \leq 1.1\text{g}/10\text{min}$; 与原料的 MFR 相差不应超过 $0.2\text{g}/10\text{min}$	MFR=0.25g/10min, 且与原料的 MFR 相差 $0.01\text{g}/10\text{min}$	符合	GB/T 3682.1-2018
(以下空白)						
备注: 1、检测地点: 管庄。						

————— 本报告结束 —————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>