



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2022B01D01050

委托单位: 浙江悦茂科技发展有限公司

样品名称: 加强型苏维托

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2022B01D01050



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: WT2022B01D01050

第 1 页 共 2 页

样品名称	加强型苏维托	检测类别	委托检测
委托单位	浙江悦茂科技发展有限公司	商 标	悦茂
生产单位	浙江悦茂科技发展有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2022 年 07 月 20 日	样品数量	管件：4 件 组件：3 组 颗粒：300g
生产日期 /批号	2022 年 06 月/202208	型号规格	dn110
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2022 年 08 月 09 日 -15 日
判定依据	CJ/T 250-2018《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》		
检测项目	颜色、外观等共 6 项，详情见数据页。		
检测结论	*经检测，送检样品所检项目的检测结果符合 CJ/T 250-2018《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》的技术要求。检测结果见数据页。* 签发日期：2022年09月14日 检测（检测专用章）		
附注：（此处空白）			

批 准: 朱生禹 审 核: 林文 编 制: 张娟

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司

国家建筑材料测试中心

检 测 报 告

报告编号: WT2022B01D01050

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	颜色		管件颜色为黑色，色泽应均匀一致。	颜色为黑色，色泽均匀一致。	符合	CJ/T 250-2018 7.2
2	外观		管件的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。	内外表面清洁、光滑，无气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。	符合	
3	尺寸 (mm)	壁厚	4.2-4.9	最小：4.6 最大：4.9	符合	CJ/T 250-2018 7.3 GB/T 8806-2008
		平均 外径	110.0-110.8	110.2	符合	
4	熔体质量 流动速率	5kg 190℃	0.2g/10min≤MFR≤1.1g/10min,与原料颗粒的 MFR 相差值不应超过 0.2g/10min。	0.93g/10min，与原料颗粒的 MFR 相差值为 0.14g/10min。	符合	GB/T 3682.1-2018
5	氧化诱导时间	200℃	≥20min	>30min	符合	GB/T 17391-1998
6	管件加热试验		管件无分层、开裂和起泡。	无分层、开裂、起泡。	符合	ISO 8770:2003
(以下空白)						
备注：1、检测地点：管庄。						

— 本报告结束 —

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>